

청소년수련시설 안전점검표(시행규칙 8조의 22)

◆ 점검대상 : 청소년미디어센터

◆ 점검일시 : 2019년 3월

◆ 점 검 자 : 소속 업무지원팀 성명 김 기 석 (인)
소속 업무지원팀 성명 최 성 현 (인)

-전 기 점검자 소속 성명 (인) -소 방 점검자 소속 성명 (인)
-승강기 점검자 소속 성명 (인)

□ 안전관리체계 및 교육

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
안전관리 체계 및 교육	1	운영대표자의 책임 아래 자체점검을 실시하고 있는지(점검결과 기록 유지)여부	○		
	2	수련시설에 입교 시 수련시설 내에서 안전사고 예방방법 및 교육기간 동안 지켜야 할 사항 등에 대하여 안전교육을 실시하는지 여부	○		
	3	분야별 안전관리 책임자 지정·운영 여부	○		
	4	유사시 신속대응을 위한 비상 구조구난 체계 구축과 계획 수립 및 이와 관련한 직원 교육의 실시 여부	○		
	5	시설 이용방법, 이용 시 유의사항 및 비상시의 대피경로 등을 각 시설 이용자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고 있는지 여부	○		

□ 토목부분

구 분	번호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
진입로		수련시설은 비상시 소방차, 구급차 등의 접근이 용이한 진입로를 확보하고 있는가?	○		
옹벽, 석축 및 담장	1	옹벽, 석축 및 담장 등의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	옹벽 및 담장 기초부분에 침하된 부분이 있는가?			해당사항없음
	3	옹벽 부분에 배부름 현상이 있는가?			해당사항없음
사면	1	사면의 붕괴 위험은 없는가?			해당사항없음
	2	사면의 토사유출 우려는 없는가?			해당사항없음
배수로	1	배수로 덮개의 설치상태는 견고한가?			해당사항없음

	2	배수로의 덮개에는 발, 그 밖에 구두 굽(하이힐 등)이 빠질 수 있는 틈새가 있는가?			해당사항없음
--	---	---	--	--	--------

□ 건축부문

구 분	번 호	항 목 별	점검사항		
			적합	부적합	지적사항
구조	1	모든 건축물의 내·외벽에 균열은 없는가?	○		
	2	옥상 부분에 돌출된 파라펫(parapet) 및 난간의 설치상태는 견고한가?	○		
	3	난간의 간격은 적정한가?	○		
	4	불법으로 증·개축한 시설은 아닌가?	○		
	5	처마 및 모서리부분의 균열이나 낙하위험은 없는가?	○		
	6	천정, 벽체 및 바닥의 누수는 없는가?	○		
건물	1	지진으로 인한 피해는 없는가?	○		
주출입구	1	주출입구는 장애인의 출입이 용이한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	2	주출입구의 중앙 및 양측에 손가락보호대가 설치되어 있는가?	○		
현관 및 로비	1	각종 안내표시판이 적절하게 게시되어 있는가?	○		
	2	안내 데스크는 장애인을 고려한 구조로 설치되어 있는가?	○		
	3	안내 데스크 모서리 등은 충돌 시 부상을 예방·완화할 수 있는 마감재를 사용하고 있는가?	○		
복도	1	복도는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 적절한 구조로 되어 있는가?	○		
	2	바닥은 턱, 요철 등으로 인한 높낮이 차이 때문에 통행 중 쉽게 넘어지거나, 미끄러지지 않는가?	○		
	3	바닥 마감재는 미끄럽지 않고 평탄하게 설치되어 있는가?	○		
	4	피난유도등, 피난유도표지 등은 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 설치되어 있는가?	○		
	5	복도에 통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(못, 철물)이 있지 않은가?	○		
계단	1	중정형 계단의 경우 추락방지를 위한 그물망이 설치되어 있는가?			해당사항없음
	2	추락방지용 그물망의 지지상태(철물고정, 철물의 녹슨 정도, 그물의 하중상태)는 양호한가?	○		

	3	계단에 통행 및 피난에 방해가 될 수 있는 장애물이 있지 않은가?	○		
	4	각 디딤판의 끝부분에는 미끄럼을 방지할 수 있는 논슬립(Non-slip)이 설치되어 있는가?	○		
생활관	1	소방법에 적합하게 완강기 등 피난시설을 준비하고 있는가?	○		
	2	피난이 용이한 구조로 되어 있는가(창호에 안전바 설치유무 등)?	○		
	3	침구류 등의 위생상태는 양호한가?			해당사항없음
	4	각 실내 전반적인 청소상태는 양호한가?	○		
화장실	1	바닥은 넘어짐이나 미끄럼 등을 방지할 수 있는 재질로 설치되어 있는가?	○		
	2	화장실에 설치된 전기설비에는 보호 덮개가 설치되어 있는가?	○		
양호실	1	비상구급약은 마련되어 있는가?	○		
	2	상주인원(양호교사, 간호사 등)에 의한 감시가 이루어지고 있는가?			해당사항없음
	3	상주인원 부재 시 비상연락이 가능한 연락망은 게시되어 있는가?	○		
엘리베이터 또는 에스컬레이터	1	정기적인 보수점검이 체계적으로 이루어지고 있는가?	○		승강기관리교육 (2018년 2월~20일)
	2	적재중량, 비상시 연락이 가능한 벨 등 각종 안전장치의 작동상태는 양호한가?	○		승강기정밀검사 (2018년 7/26)
실내수영장	1	수심표시 등 안전표시판은 적절히 부착되어 있는가?			해당사항없음
	2	폴장에 설치된 각종 난간, 계단 및 사다리 등의 고정상태는 양호한가?			해당사항없음
	3	폴장 내·외부의 바닥은 미끄럼방지를 위한 재질로 설계되어 있는가?			해당사항없음
옥외구조물	1	지붕 샌드위치 판넬 고정상태 양호한가?	○		2018년 교체
	2	시설 및 구조물의 설치상태나 안전망의 설치상태 등은 양호한가?	○		
	3	난간의 높이는 적정한가?	○		
	4	안전수칙 및 위험경고 표시가 부착되어 있는가?	○		

	5	활동에 필요한 보호장비를 충분히 확보하고 있는가?	○		
	6	안전요원, 그 밖의 수련시설 관리자의 적절한 교육 및 감시가 이루어지고 있는가?	○		
기계, 전기 및 가스	1	전기안전관리자의 책임 아래 전기시설을 적절히 관리하고 있는가?	○		
	2	보일러를 포함한 냉·난방기기는 관련법규에 따라 검사를 받고 있는가?	○		보일러조종자교육 (2018년 3/20) 보일러검사합격 (2018년 9/11)
	3	가스시설의 누설 체크는 관련법규에 따라 실시하고 있는가?	○		가스 정기점검 (2018년 7.06)
	4	가스 정압기 시설은 시건 장치는 되어 있는가?	○		
A소방	1	소화기의 위치가 표시되어 있는가?	○		소방종합질밀점검 (2019년 2월~22일)
	2	소화기의 충전량은 적정한가?	○		소방관리자교육 (2018년 3/19)
	3	소화전 수압 호스의 연결 상태는 양호한가?	○		작동기능점검 (2018년 8/02)
	4	소방 엔진펌프 정상적으로 작동하는가?	○		
	5	유도등은 정상적으로 작동하는가?	○		
	6	자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가?	○		2019년 11/14일 수신기1층으로이전
	7	사용하고 있는 소방 엔진펌프 전원이 차단될 경우 비상전원은 정상적으로 작동하는가?	○		
	8	완강기 및 피난사다리의 설치상태는 양호한가?	○		
	9	소화펌프 시설에는 외부인이 출입할 수 없도록 통제하고 있는가?	○		
	10	소화펌프 시설의 차광 및 환기상태는 양호한가?	○		
	11	화기시설과 가연성 물질 사이에 안전거리를 확보하고 있는가?	○		
물탱크	1	수도법 시행령 의한 연2회 물탱크 청소를 하고 있는가?	○		3월8일청소 10월 청소예정
	2	물탱크 위생관리 및 시건 장치가 되어 있는가?	○		
정화조	1	『하수도법』 제39조 2항 동법시행규칙 제33조에 의거 환경수질 오염을 방지하기 위하여 개인하수처리시설(정화조등) 청소를 1년2회 이상 실시하고 있는가?	○		3월15일청소
			○		11월 청소예정

3. 소방분야 점검표

점검일자	2019. 3. 7. (목)	점검구분	자체 안전점검 / 상위 안전점검
점검장소	서울 청수년 이더리 센터		
점검자	(소속) 동대문구청/소방과	(직위) 주사장(소방인사)	(성명) 김성호
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
확인자	(소속)	(직위)	(성명) (서명)
점검자의견	화재 발생 시 인명 손실 우려가 있으므로 화재 예방 시설(소화기, 소화설비) 설치로 안전성 확보		

평가점수 합계	평가한 항목의 합계(배점 및 평가점수)를 백분위 점수로 산정 [(평가점수계÷배점계)×100] (소수점 첫째자리까지 기입, 소수둘째자리에서 반올림)	평가 점수계 275	배점계 200	백분위 점수 94.8	최종 평가 A
		추가설명			

대분류	평가항목	세부 평가 항목	평가결과				지정 사진 번호
			양호	미흡	불량	해당 없음	
			10점	5점	0점		
☒ 최종평가 : 90이상(A) 2) 80이상~90미만(B) 3) 70이상~80미만(C) 4) 60이상~70미만(D) 5) 60미만(E) ☒ 각항목별 배점기준 : 양호 10점(가중치 대상 20점), 보통 5점(가중치 대상 10점), 불량 0점 ※ 세부 평가항목 중 (*)는 가중치 부여 ※ 화재감지기회로 단선 및 수신기관리 불량, 소방펌프 고장 및 이에 준하는 관리를 하였을 경우 배점과 상관없이 전체 등급 "E" 평가 함.			26개	3개	0개	1개	
관리 영역 (120점)	소방안전관리자 선임	1)소방안전관리자 선임여부 및 실무교육 이수 여부 확인*	✓				
	소방계획서 작성	2)소방계획서 구비 및 기록여부	✓				
	소방교육 및 훈련	3)직원 및 시설이용자 대상 소방교육 및 훈련 실시, 기록여부	✓				
	소방시설 점검	4)작동기능점검 및 종합정밀점검 실시 및 보수 여부(자체, 대행)	✓				
	설계도서 비치	5)소방, 피난방화시설관련 설계도서 구비 여부	✓				
	비상연락망	6)비상연락망 비치여부, 안전관리자 부재시 대응계획	✓				
	발화원 관리	7)불사용설비, 전열기 등 취급상태, 가연성물질 관리상태, 방염처리상태 *	✓				
	소방차진입로 관리	8)소방차 진입 적정성(도로: 3m 폭 확보, 접근용이성)	✓				
	유독가스 발생자재	9)가연성 샌드위치 패널 사용 여부(숙박 및 주요이용 시설만 해당)*		✓			

*: 가연성 라켓은 가연성 (복합소재)의 스티로폼 내면재인 스티로폼 설치되어 있으나 가연성 (이더리움), 단열성능, 내화성은 고려한 재질을 선정하여 인위(교체) 필요함.

대분류	평가항목	세부 평가 항목	평가결과				지적 사진 번호	
			양호	미흡	불량	해당 없음		
			10점	5점	0점			
시설 영역 (380 점)	소 화 설 비, 소 화 용 수 설 비	소화기구 및 자동소화장치	10)소화기 등 설치기준 준수여부(장소, 거리, 표지, 적응성 등).	✓				
			11)소화기 등 정상관리상태 여부(지시압력계, 외관불량 등)	✓				
		가압송수장치 (자동,수동소화설비용)	12)펌프 및 주변 설비의 관리 및 정상기동(자동) 여부*	✓				
			13)고기수조 등 관리상태(펌프방식 이외의 가압송수장치)	✓				
		옥내소화전 (옥외소화전포함)	14)소화전함 관리상태(호스,노즐,밸브,표시등,조작방법표지,송수구)*	✓				
			15)소화전 사용 시 장애(물건적치 등) 여부	✓				
		스프링클러	16)유수검지장치의 밸브류 관리 및 접근성 여부				✓	
			17)헤드의 미경계구역, 헤드의 손상, 살수장애 여부				✓	
			18)스프링클러 배관 압력, 파손, 결함, 누수, 부식, 보온처리 여부*				✓	
		물분무 등 소화설비	19)가스계소화설비 등 설비 정상상태 유지 확인*				✓	
	소화용수설비	20)상수도소화용수설비 및 소화수조 정상관리 여부				✓		
	경 보 설 비	자동화재탐지설비 (비상경보설비, 단독경보형감지기 포함)	21)수신기 정상 관리, 접근용이성, 작동 여부(설비연동, 경보정지 등)	✓				
			22)화재감지기 정상설치여부 및 작동여부(미경계부분, 적응성)	✓				
			23)발신기 정상설치여부 및 작동여부(위치표시등, 경종 음량 등)*	✓				
		시각경보기	24)시각경보기 설치장소 및 연동 확인	✓				
		자동화재속보설비	25)자동화재속보설비 위치, 전원, 관리상태 등				✓	
		비상방송설비	26)일제경보, 구분경보 등의 경보 방식으로 울리는지 확인		✓			
		기타 경보설비	27)누전경보기, 가스누설경보기 등 정상상태 관리여부	✓				
	피 난 설 비	유도등(유도표지)	28)전원(점등여부 등), 관리상태, 설치 위치의 적절성*	✓				
		피난기구 등	29)피난기구 및 인명구조기구의 설치장소, 적응성, 관리상태 확인	✓				
		비상조명등(휴대용포함)	30)설치수량, 점등여부, 관리상태 확인	✓				
	활 동 설 비	연결송수관설비	31)방수구, 방수기구함, 송수구 관리상태 확인	✓				
		연결살수설비	32)헤드이격거리 및 송수구, 송수구역 확인				✓	
		제연설비(배연창)	33)화재 시 자동 및 수동 기동 여부 확인				✓	
	피 난 방 화 설 비	피난계단	34)직통계단의 구조, 피난용이성, 통로연결 폐쇄, 장애물 적치여부 확인	✓				
		방화구획	35)면적별, 층별 방화구획의 적정성(설치기준 만족 여부)*	✓				
		방화문(방화셔터)	36)설치적정성, 관리상태 확인(닫힘 또는 감지기 연동 닫힘)		✓			
		피난로(비상구, 복도)	37)피난로 장애물 적치, 비상구 상시개방 여부 등 관리상태 확인	✓				
		위험물 관리	38)허가된 품목의 종류와 기준에 맞게 저장·취급 여부*				✓	
		소 계	총 평가 점수 소계 (최대배점 500점)					

☒ 소방시설 등 점검결과

구 분	해 당 설 비		점검결과	구 분	해 당 설 비		점검결과
소화설비	☒ 소화기구	☒ 소화기	○	피난설비	☒ 피난기구	☐ 피난사다리	/
		☐ 간이소화용구	/			☒ 완강기	○
		☒ 자동확산소화기	○			☐ 구조대	/
	☐ 자동소화장치	/	☐ 다수인피난장비			/	
	☒ 옥내소화전설비	○	☐ 승강식피난기			/	
	☐ 옥외소화전설비	/	☐ 미끄럼대			/	
	☐ 스프링클러설비	/	☐ 공기안전매트			/	
	☐ 간이스프링클러설비	/	☐ 간이완강기			/	
	☐ 화재조기진압용스프링클러설비	/	☐ 기타 :			/	
	☐ 물분무소화설비	/	☐ 인명구조기구			☐ 방열복/방화복	/
	☐ 미분무소화설비	/			☐ 공기호흡기	/	
	☐ 포소화설비	/			☐ 인공소생기	/	
	☐ 이산화탄소소화설비	/	☒ 유도 등		☒ 피난구유도등	○	
	☐ 할로겐화합물소화설비	/			☐ 복도통로유도등	/	
	☐ 분말소화설비	/			☒ 계단통로유도등	○	
	☐ 청정약제소화설비	/			☐ 거실통로유도등	/	
☐ 기타 :	/	☐ 객석유도등		/			
경보설비	☐ 단독경보형감지기	/	소화용수설비	☐ 유도표지	/		
	☒ 자동화재탐지설비및시각경보기	○		☐ 비상조명등	/		
	☐ 통합감시시설	/		☐ 휴대용비상조명등	/		
	☐ 자동화재속보설비	/		☐ 기타 :	/		
	☐ 누전경보기	/		☐ 상수도소화용수설비	/		
	비상 ☐ 경보 설비	☐ 비상벨설비		/	☐ 기타 :	/	
		☐ 자동식싸이렌		/	☐ 제연설비	/	
		☐ 기타 :		/	☐ 연결송수관설비	/	
	☐ 비상방송설비	/		소화활동설비	☐ 연결살수설비	/	
	☒ 가스누설경보기	○			☐ 연소방지설비	/	
☐ 기타 :	/	☐ 무선통신보조설비	/				
기 타 ☐ 방염물품 ☒ 방화문 ☒ 방화셔터	○	☐ 비상콘센트설비	/				
소방관련사항		/					
비 고	※ 자동소화장치는 주거용·상업용·케비넷형·가스식·분말식·고체에어로졸식 자동소화장치를 말한다.						

점검결과 지적 내역서

소방대상물 상호(명칭)	서울시립 청소년미디어센터	관계인	김 기 석
소방대상물 위치	서울시 용산구 한강대로 255(갈월동101-5)		
점검결과	점검결과 이상없음.		
점검자 (직위 및 성명)	유 일 티 엔 에스 (주) 소방시설관리사: 이 진 섭		


각 설비별 점검결과

소화기구	점검결과 이상없음.
경보설비	점검결과 이상없음.
소화설비	점검결과 이상없음.
피난설비	점검결과 이상없음.
소화용수설비	해당설비 없음.
소화활동설비	해당설비 없음.
화재취약시설	점검결과 이상없음.
그 밖의 소방시설등	점검결과 이상없음.

소방안전관리 점검일지

결				
재				

대 상 처 : 서울시립 청소년 이디어 센터.

1. 전월 변동사항 (관계자, 입주자, 시설)			2. 예 정 업 무 사 항	
일 자	내 용			
2019. 3. 12				
3. 소방시설 현황 (O양호, △요정비, X불량)			4. 점검 및 불량내역	
주 요 설 비	소방시설의 종류	상 태		
소 화 기 구	1. 분말 소화기		* 2019년도 종합정밀점검 결과 보고서 비치.	
	2. 가스계 소화기			
소 화 설 비	1. 옥내소화전 설비		* 소화설비 점검.	
	2. 스프링클러 설비			
	3. 물분무등 소화 설비			
경 보 설 비	1. 자동화재 탐지 설비		- 제1차 자동관리 확인.	
	2. 비상방송 설비			
	3. 기타경보 설비			
피 난 설 비	1. 피난기구		* 경보설비 점검.	
	2. 유도등 및 유도표지 설비			
	3. 피난시설			
소화용수설비	1. 소화용수 설비 (채수설비)		- 유전류 상해양호.	
	2. 상수도 소화용수 설비			
소화활동설비	1. 연결송수관 설비		- 도통 동작, 예비전원 시험	
	2. 연결살수 설비			
	3. 기타 설비 (비·콘, 무·통, 제연)			
5. 지시 및 전달사항				
2019. 3. 12. 점 검 자 : 김 광훈  확 인 자 : 7611 				

◇ 전기식 엘리베이터 점검표 ◇

관 리 번 호: 904 - 2
 고객명(건물명): 한스21 빌딩
 기 종: 승객 (VVVF)

결	담 당	주 임	대 리	과 장	부 장	임 원	대표이사
재							

※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고,

기호를 O로 하고 B,C의 경우는 특기사항란에 상세 기재할 것.

점검 일시 : 2019년 3월 6일 시 분 ~ 시 분

No.	검 사 항 목 · 장 치	상 태				점검월	No.	검 사 항 목 · 장 치	상 태				점검월
		호기	호기	호기	호기				호기	호기	호기	호기	
1	기계실, 구동기 및 폴리 공간						3.13	균형추측 비상정지 스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12
1.1	기계실에의 통로, 출입구 점검문	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.14	균형추측 상부 도르래, 폴리	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12
1.2	기계실내의 조명·환기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.15	상부 화이날리미트 스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월
1.3	제어패널 및 캐비닛	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.16	승강장의 문 및 문턱	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월
1.4	수권조작수단	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	3.6.9.12	3.17	도어잠금 스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월
1.5	충상선택기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.18	도어 클로저	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월
1.6	상승과속방지장치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	3.6.9.12	3.19	이동케이블 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7
1.7	의도하지 않은 움직임 방지수단	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	3.6.9.12	3.20	승강로 주벽	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6
1.8	관 상 기	감속기어	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12	3.21	정검문 / 비상문	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12
1.9		도르래	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7	3.22	승강로 조명	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12
1.10		베어링	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7	3.23	비상통화장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12
1.11		브레이크 시스템	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	3.24	승강로내의 내진대책	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	5
1.12	고정도르래, 폴리	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	5	4	승 강 장					
1.13	전동기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	4.1	승강장 버튼 및 표시기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월
1.14	전동 발전기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	4.2	잠금해제 및 열쇠구멍	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월
1.15	조속기	카축	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.9	4.3	에이프런	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12
1.16		균형추측	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.9	5	피 트					
1.17	기계실 기기의 내진대책	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6	5.1	완충기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7
2	카 실내						5.2	조속기로프 및 기타의 당김 도르래	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	3.6.9.12
2.1	카 실내의 주벽·천정 및 바닥	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.5.8.11	5.3	파트바닥	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7
2.2	카의 문 및 문턱	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.4	하부 화이날리미트 스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월
2.3	카도어 스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	5.5	카 비상정지장치 및 스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월
2.4	문닫힘 안전장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.6	하부 도르래	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12
2.5	카 조작반 및 표시기	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.7	보상수단 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12
2.6	비상통화장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.8	균형추측 일부부 틸트	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12
2.7	정지 스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	5.9	이동케이블 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12
2.8	용도적재하중정원등의 표시	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	2.8	5.10	과부하 감지장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월
2.9	정상조명 및 예비조명	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	5.11	파트내의 내진대책	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6
2.10	카바닥 앞과 승강로벽과의 수평거리	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	2.5.8.11	6	비상용 엘리베이터					
2.11	측면구출구	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.5.8.11	6.1	카 호출장치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월
3	카 위						6.2	소방안전 스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월
3.1	비상 구출구	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.5.8.11	6.3	1, 2차 소방안전	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월
3.2	문의 개폐장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	6.4	비상용표시 및 표시등	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.5.8.11
3.3	문의 잠금 및 해제장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	6.5	예비전원	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월
3.4	카의 안전스위치	A.C.	A.C.	A.C.	A.C.	매월	6.6	구출수단	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월
3.5	상부도르래, 폴리 또는 스프라켓	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	6.12	6.7	탈출수단	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월
3.6	비상정지스위치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	6.8	물에 대한 보호	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월
3.7	조속기로프	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	1.7	7	장애인용 엘리베이터					
3.8	카의 가이드슈우(롤러)	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	7	7.1	음향 및 음성신호장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월
3.9	주 로프 및 부착부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.8	7.2	문턱 틸트	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	2.5.8.11
3.10	과부하 감지장치	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	매월	7.3	기타 설비	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	1.7
3.11	가이드레일, 브라켓	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	12	7.4	대기시간	A.B.	A.B.	A.B.	A.B.	매월
3.12	균형추측 각부	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	A.B.C.	2.8							

특 기 사 항	1. 카쪽 메인 와이어 소켓 조정 완료 (소음원상 처리)				
	2. 카내부 표시등 정복작 램프 라인 재설정 완료				
자 체 점 검 자	교육수료번호 :	MER10362963	관리주체 또는 안전관리자	성명 :	7671 김 (인)
	성명 :	전민하 (인)		전화 :	01084386590

전기설비 점검결과 기록표

설비명 (상호): 청소년 비리어 센터

결	담	당	
재			

1. 기본사항

수전전압/용량	300 V / 149 KW	발전전압 / 용량	V / KW	태양광	KW
점 검 일 자	20190313	점 검 종 별	정	점검횟수	1

2. 점검내역

저압설비	점검 결과 판정	설비현황 증 감	부적합 수량	개수 수량	특고(고압)설비	점검 결과 판정	설비현황 증 감	부적합 수량	개수 수량	구 분	전압 (V)	전류 (A)	누설 전류 (mA)
인 입 구 배 선	○				가 공 전 선 로					측정개소:	A		
배 · 분 전 반	○				지 중 전 선 로						B		
배선용차단기	○				수배전용개폐기						C		
누 전 차 단 기	○				배 선 (모 선)						N		
개 폐 기	○				피 회 기					측정개소:	A		
배 선	○				변 성 기						B		
전 동 기	○				전 력 퓨 즈						C		
전 열 설 비	○				변 압 기						N		
용 접 기	○				수 배 전 반					측정개소:	A		
콘 덴 서	○				계 전 기 류						B		
조 명 설 비	○				차 단 기 류						C		
구 내 전 선 로	○				전 력 용 콘 덴 서						N		
기 타 설 비	○				보 호 설 비					역률(%)	*주간:	*심야:	
발 전 기					부 하 설 비					유효전력량(Kw)			
차단장치					점 지 설 비					무효전력량(Kw)			
축전장치					기 타 설 비					최대전력(Kw)		배율	

* 점검결과와 판정은 ○(적합), ×(부적합) / (해당없음)으로 표시한다.

3. 종합의견

1. 메인인입 케이블 접속부 점검 완료
2. 저압용콘덴서 내부 점검 완료
3. 공회전 기, 조명 점검 완료

※ 전기설비의 개 보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.



이엠전기안전(주)

대표전화: 02)2658-2271 FAX: 02)2658-2273

확 인	점검확인자	김기성	(인)
	점검담당자	이명호	(인)

정압기(압력조정기)분해점검 확인서

● 점검일시

점 검 일 시	2019년 3월 6일	차기 점 검 일	2023년 3월
---------	-------------	----------	----------

● 고객현황

고 객 명	서울시청소년미디어센터	확인서 번호	2019 - 224
주 소	서울 용산구 한강대로 255	모델 및 규격	1843 1열(50A)

● 점검내용

구분	점검항목		점검결과				조치사항	비고
			MAIN		SUB			
			양호	불량	양호	불량		
분 해 점 검	DIAPHRAGM	MAIN	○				점검	
		SSV or OPSO	○				점검/교체	
		PILOT	/				해당없음	
		RELIEF	○				점검	
	SLEEVE(AFV)		/				해당없음	
	ORIFICE(MAIN or PILOT)		○				점검	
	DISC SEAT		○				점검/교체	
	O-RING(OPSO,BODY)		○				점검(교체	
	FILTER & STRAINER	MAIN	○				점검/교체	
		PILOT	/				해당없음	
성 능 검 사	누설검사		○				이상없음	
	공급압력		○				이상없음	
	REGULATOR 작동상태		○				이상없음	
	OPSO or SSV 작동상태		○				이상없음	
	RELIEF 작동상태		○				이상없음	
기 타	DP GAGE 상태		/				해당없음	
	압력계 상태		○				이상없음	
미 비 사 항								
점검자		김희주		(인)	입회 확인		정리인	

상기와 같이 분해점검을 완료하였으며 점검 결과 이상 없음을 확인합니다.

2019년 3월 6일



국가공인검사기관

한국검사시스템

서울특별시/경기도/인천광역시 지정 공인검사기관



국가공인검사기관 "한국검사시스템" 자매회사

한국가스기술시스템

전화 : 1600-3349 팩스 : 02-6499-2249

