

## 청소년수련시설 안전점검표(시행규칙 8조의 22)

◆ 점검대상 : 청소년미디어센터

◆ 점검일시 : 2019년 10월

◆ 점 검 자 : 소속 업무지원팀 성명 김 기 석 *김기석*  
 소속 업무지원팀 성명 하 병 조 *하병조*

-전 기 점검자 소속 성명 (인) -소 방 점검자 소속 성명 (인)

-승강기 점검자 소속 성명 (인)

### □ 안전관리체계 및 교육

| 구 분                | 번호 | 항 목 별                                                                  | 점검사항 |     |      |
|--------------------|----|------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|                    |    |                                                                        | 적합   | 부적합 | 지적사항 |
| 안전관리<br>체계<br>및 교육 | 1  | 운영대표자의 책임 아래 자체점검을 실시하고 있는지(점검결과 기록 유지)여부                              | ○    |     |      |
|                    | 2  | 수련시설에 입교 시 수련시설 내에서 안전사고 예방방법 및 교육기간 동안 지켜야 할 사항 등에 대하여 안전교육을 실시하는지 여부 | ○    |     |      |
|                    | 3  | 분야별 안전관리 책임자 지정·운영 여부                                                  | ○    |     |      |
|                    | 4  | 유사시 신속대응을 위한 비상 구조구난 체제 구축과 계획 수립 및 이와 관련한 직원 교육의 실시 여부                | ○    |     |      |
|                    | 5  | 시설 이용방법, 이용 시 유의사항 및 비상시의 대피경로 등을 각 실별 이용자들이 잘 볼 수 있는 장소에 게시하고 있는지 여부  | ○    |     |      |

### □ 토목부분

| 구 분            | 번호 | 항 목 별                                        | 점검사항 |     |        |
|----------------|----|----------------------------------------------|------|-----|--------|
|                |    |                                              | 적합   | 부적합 | 지적사항   |
| 진입로            |    | 수련시설은 비상시 소방차, 구급차 등의 접근이 용이한 진입로를 확보하고 있는가? | ○    |     |        |
| 옹벽, 석축<br>및 담장 | 1  | 옹벽, 석축 및 담장 등의 붕괴 위험은 없는가?                   |      |     | 해당사항없음 |
|                | 2  | 옹벽 및 담장 기초부분에 침하된 부분이 있는가?                   |      |     | 해당사항없음 |
|                | 3  | 옹벽 부분에 배부름 현상이 있는가?                          |      |     | 해당사항없음 |
| 사면             | 1  | 사면의 붕괴 위험은 없는가?                              |      |     | 해당사항없음 |
|                | 2  | 사면의 토사유출 우려는 없는가?                            |      |     | 해당사항없음 |
| 배수로            | 1  | 배수로 덮개의 설치상태는 견고한가?                          |      |     | 해당사항없음 |

|  |   |                                                 |  |  |        |
|--|---|-------------------------------------------------|--|--|--------|
|  | 2 | 배수로의 덮개에는 발, 그 밖에 구두 굽(하이힐 등)이 빠질 수 있는 틈새가 있는가? |  |  | 해당사항없음 |
|--|---|-------------------------------------------------|--|--|--------|

## □ 건축부분

| 구 분     | 번호 | 항 목 별                                                            | 점검사항 |     |        |
|---------|----|------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|
|         |    |                                                                  | 적합   | 부적합 | 지적사항   |
| 구조      | 1  | 모든 건축물의 내·외벽에 균열은 없는가?                                           | ○    |     |        |
|         | 2  | 옥상 부분에 돌출된 파라펫(parapet) 및 난간의 설치상태는 견고한가?                        | ○    |     |        |
|         | 3  | 난간의 간격은 적절한가?                                                    | ○    |     |        |
|         | 4  | 불법으로 증·개축한 시설은 아닌가?                                              | ○    |     |        |
|         | 5  | 처마 및 모서리부분의 균열이나 낙하위험은 없는가?                                      | ○    |     |        |
|         | 6  | 천정, 벽체 및 바닥의 누수는 없는가?                                            | ○    |     |        |
| 건물      | 1  | 지진으로 인한 피해는 없는가?                                                 | ○    |     |        |
| 주출입구    | 1  | 주출입구는 장애인의 출입이 용이한 구조로 설치되어 있는가?                                 | ○    |     |        |
|         | 2  | 주출입구의 중앙 및 양측에 손가락보호대가 설치되어 있는가?                                 | ○    |     |        |
| 현관 및 로비 | 1  | 각종 안내표시판이 적절하게 게시되어 있는가?                                         | ○    |     |        |
|         | 2  | 안내 데스크는 장애인을 고려한 구조로 설치되어 있는가?                                   | ○    |     |        |
|         | 3  | 안내 데스크 모서리 등은 충돌 시 부상을 예방·완화할 수 있는 마감재를 사용하고 있는가?                | ○    |     |        |
| 복도      | 1  | 복도는 통행, 피난 및 방향전환 등을 하기에 적절한 구조로 되어 있는가?                         | ○    |     |        |
|         | 2  | 바닥은 턱, 요철 등으로 인한 높낮이 차이 때문에 통행 중 쉽게 넘어지거나, 미끄러지지 않는가?            | ○    |     |        |
|         | 3  | 바닥 마감재는 미끄럽지 않고 평탄하게 설치되어 있는가?                                   | ○    |     |        |
|         | 4  | 피난유도등, 피난유도표지 등은 사람들이 쉽게 인지할 수 있도록 설치되어 있는가?                     | ○    |     |        |
|         | 5  | 복도에 통행 및 피난을 방해할 수 있는 장애물(의자, 자판기, 공중전화 등) 및 돌출물(못, 철물)이 있지 않은가? | ○    |     |        |
| 계단      | 1  | 중정형 계단의 경우 추락방지를 위한 그물망이 설치되어 있는가?                               |      |     | 해당사항없음 |
|         | 2  | 추락방지용 그물망의 지지상태(철물고정, 철물의 녹슨 정도, 그물의 하중 상태)는 양호한가?               | ○    |     |        |


|                       |   |                                                     |   |  |                           |
|-----------------------|---|-----------------------------------------------------|---|--|---------------------------|
|                       | 3 | 계단에 통행 및 피난에 방해가 될 수 있는 장애물이 있지 않은가?                | ○ |  |                           |
|                       | 4 | 각 디딤판의 끝부분에는 미끄럼을 방지할 수 있는 논슬립(Non-slip)이 설치되어 있는가? | ○ |  |                           |
| 생활관                   | 1 | 소방법에 적합하게 완강기 등 피난시설을 준비하고 있는가?                     | ○ |  |                           |
|                       | 2 | 피난이 용이한 구조로 되어 있는가(창호에 안전바 설치유무 등)?                 | ○ |  |                           |
|                       | 3 | 침구류 등의 위생상태는 양호한가?                                  |   |  | 해당사항없음                    |
|                       | 4 | 각 실내 전반적인 청소상태는 양호한가?                               | ○ |  |                           |
| 화장실                   | 1 | 바닥은 넘어짐이나 미끄럼 등을 방지할 수 있는 재질로 설치되어 있는가?             | ○ |  |                           |
|                       | 2 | 화장실에 설치된 전기설비에는 보호 덮개가 설치되어 있는가?                    | ○ |  |                           |
| 양호실                   | 1 | 비상구급약은 마련되어 있는가?                                    | ○ |  |                           |
|                       | 2 | 상주인원(양호교사, 간호사 등)에 의한 감시가 이루어지고 있는가?                |   |  | 해당사항없음                    |
|                       | 3 | 상주인원 부재 시 비상연락이 가능한 연락망은 게시되어 있는가?                  | ○ |  |                           |
| 엘리베이터<br>또는<br>에스컬레이터 | 1 | 정기적인 보수점검이 체계적으로 이루어지고 있는가?                         | ○ |  | 승강기관리교육<br>(2018년 2월~20일) |
|                       | 2 | 적재중량, 비상시 연락이 가능한 벨 등 각종 안전장치의 작동상태는 양호한가?          | ○ |  | 승강기정밀검사<br>(2019년 8/21)   |
| 실내수영장                 | 1 | 수심표시 등 안전표시판은 적절히 부착되어 있는가?                         |   |  | 해당사항없음                    |
|                       | 2 | 풀장에 설치된 각종 난간, 계단 및 사다리 등의 고정상태는 양호한가?              |   |  | 해당사항없음                    |
|                       | 3 | 풀장 내·외부의 바닥은 미끄럼방지를 위한 재질로 설계되어 있는가?                |   |  | 해당사항없음                    |
| 옥외구조물                 | 1 | 지붕 샌드위치 판넬 고정상태 양호한가?                               | ○ |  | 2018년 교체                  |
|                       | 2 | 시설 및 구조물의 설치상태나 안전망의 설치상태 등은 양호한가?                  | ○ |  |                           |
|                       | 3 | 난간의 높이는 적정한가?                                       | ○ |  |                           |
|                       | 4 | 안전수칙 및 위험경고 표시가 부착되어 있는가?                           | ○ |  |                           |

|                |    |                                                                                       |   |  |                                                     |
|----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|---|--|-----------------------------------------------------|
|                | 5  | 활동에 필요한 보호장비를 충분히 확보하고 있는가?                                                           | ○ |  |                                                     |
|                | 6  | 안전요원, 그 밖의 수련시설 관리자의 적절한 교육 및 감시가 이루어지고 있는가?                                          | ○ |  |                                                     |
| 기계, 전기<br>및 가스 | 1  | 전기안전관리자의 책임 아래 전기시설을 적절히 관리하고 있는가?                                                    | ○ |  |                                                     |
|                | 2  | 보일러를 포함한 냉·난방기기는 관련법규에 따라 검사를 받고 있는가?                                                 | ○ |  | 보일러조종자교육<br>(2018년 3/20)<br>보일러검사합격<br>(2019년 8/30) |
|                | 3  | 가스시설의 누설 체크는 관련법규에 따라 실시하고 있는가?                                                       | ○ |  | 가스 정기점검<br>(2019년 7/6)                              |
|                | 4  | 가스 정압기 시설은 시진 장치는 되어 있는가?                                                             | ○ |  | 한국가스안전공사<br>5월10일점검 접합                              |
| A소방            | 1  | 소화기의 위치가 표시되어 있는가?                                                                    | ○ |  | 소방종합절밀점검<br>(2019년 2월~22일)                          |
|                | 2  | 소화기의 충전량은 적정한가?                                                                       | ○ |  | 소방관리자교육<br>(2019년 10/17)                            |
|                | 3  | 소화전 수압 호스의 연결 상태는 양호한가?                                                               | ○ |  | 작동기능점검<br>(2019년 8/20)                              |
|                | 4  | 소방 엔진펌프 정상적으로 작동하는가?                                                                  | ○ |  |                                                     |
|                | 5  | 유도등은 정상적으로 작동하는가?                                                                     | ○ |  | 소방안전점검<br>2019년06월21일                               |
|                | 6  | 자동화재탐지설비의 감지기는 정상적으로 작동하는가?                                                           | ○ |  | 2018년 11/14일<br>수신기1층으로이전                           |
|                | 7  | 사용하고 있는 소방 엔진펌프 전원이 차단될 경우 비상전원은 정상적으로 작동하는가?                                         | ○ |  |                                                     |
|                | 8  | 완강기 및 피난사다리의 설치상태는 양호한가?                                                              | ○ |  |                                                     |
|                | 9  | 소화펌프 시설에는 외부인이 출입할 수 없도록 통제하고 있는가?                                                    | ○ |  |                                                     |
|                | 10 | 소화펌프 시설의 차광 및 환기상태는 양호한가?                                                             | ○ |  |                                                     |
|                | 11 | 화기시설과 가연성 물질 사이에 안전거리를 확보하고 있는가?                                                      | ○ |  |                                                     |
|                | 12 | 방화셔터 정상으로 작동하는가?                                                                      | ○ |  | 3.4층방화셔터 교체<br>(2019년7월)                            |
| 물탱크            | 1  | 수도법 시행령 의한 연2회 물탱크 청소를 하고 있는가?                                                        | ○ |  | 3월8일청소<br>10월16일청소                                  |
|                | 2  | 물탱크 위생관리 및 시진 장치가 되어 있는가?                                                             | ○ |  |                                                     |
| 정화조            | 1  | 『하수도법』 제39조 2항 동법시행규칙 제33조에 의거 환경수질 오염을 방지하기 위하여 개인하수처리시설(정화조등) 청소를 1년2회 이상 실시하고 있는가? | ○ |  | 3월15일청소                                             |
|                |    |                                                                                       | ○ |  | 10월12일청소                                            |

# 소방안전관리 점검일지

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| 결 |  |  |  |  |
| 재 |  |  |  |  |

대 상 처 : 경소번마리나센터

|                             |                         |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-----------------------------|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1. 전월 변동사항 (관계자, 입주자, 시설)   |                         |     | 2. 예 정 업 무 사 항                                                                                                                                                                                                           |  |
| 일 자                         | 내 용                     |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 19. 10. 19                  |                         |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             |                         |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 3. 소방시설 현황 (O양호, △요정비, X불량) |                         |     | 4. 점검 및 불량내역                                                                                                                                                                                                             |  |
| 주 요 설 비                     | 소방시설의 종류                | 상 태 | <p>*구경 점검<br/>- 화로시험 및 등화시험</p> <p>*소방장르 점검<br/>- 화재대기 및 수화대기시험</p> <p>*가파 상용부 점검<br/>- 화재 위험 점검</p> <p>- 유로통 상용 점검</p> <p>- 소화기 점검</p> <p>*가파 과산계간 위험 점검</p>                                                            |  |
| 소 화 기 구                     | 1. 분말 소화기               |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             | 2. 가스계 소화기              |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 소 화 설 비                     | 1. 옥내소화전 설비             |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             | 2. 스프링클러 설비             |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             | 3. 물분무등 소화 설비           |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 경 보 설 비                     | 1. 자동화재 탐지 설비           |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             | 2. 비상방송 설비              |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             | 3. 기타경보 설비              |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 피 난 설 비                     | 1. 피난기구                 |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             | 2. 유도등 및 유도표지 설비        |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             | 3. 피난시설                 |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 소화용수설비                      | 1. 소화용수 설비 (채수설비)       |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             | 2. 상수도 소화용수 설비          |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 소화활동설비                      | 1. 연결송수관 설비             |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             | 2. 연결살수 설비              |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             | 3. 기타 설비 (비·콘, 무·통, 제연) |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 5. 지시 및 전달사항                |                         |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
|                             |                         |     |                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2019. 10. 22                |                         |     | 점 검 자 : <u>조호수</u> (인) <br>확 인 자 : <u>강기수</u>  |  |

# 전기설비 점검결과 기록표

설비명(상호): 충신대 비디오텐터

|        |     |  |  |
|--------|-----|--|--|
| 결<br>재 | 담 당 |  |  |
|        |     |  |  |

## 1. 기본사항

|         |              |         |       |      |    |
|---------|--------------|---------|-------|------|----|
| 수전전압/용량 | 380V/ 149 kW | 발전전압/용량 | V/ kW | 태양광  | kW |
| 점 검 일 자 | 20191017     | 점 검 종 별 | 점검    | 점검횟수 |    |

## 2. 점검내역

| 저압설비      | 점검<br>결과<br>판정 | 설비현황 |   | 부적합<br>수량 | 개수<br>수량 | 특고(고압)설비    | 점검<br>결과<br>판정 | 설비현황 |   | 부적합<br>수량 | 개수<br>수량 | 구 분       | 전압<br>(V) | 전류<br>(A) | 누설<br>전류<br>(mA) |
|-----------|----------------|------|---|-----------|----------|-------------|----------------|------|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------------|
|           |                | 증    | 감 |           |          |             |                | 증    | 감 |           |          |           |           |           |                  |
| 인 입 구 배 선 | ○              |      |   |           |          | 가 공 전 선 로   |                |      |   |           |          | 측정개소:     | A         | 397       | 20               |
| 배 · 분 전 반 | ○              |      |   |           |          | 지 중 전 선 로   |                |      |   |           |          |           | B         | 399       | 21               |
| 배선용차단기    | ○              |      |   |           |          | 수배전용개폐기     |                |      |   |           |          |           | C         | 398       | 13               |
| 누 전 차 단 기 | ○              |      |   |           |          | 배 선 (모 선)   |                |      |   |           |          |           | N         |           | 17               |
| 개 폐 기     | ○              |      |   |           |          | 피 회 기       |                |      |   |           |          | 측정개소:     | A         | 229       |                  |
| 배 선       | ○              |      |   |           |          | 변 성 기       |                |      |   |           |          |           | B         | 230       |                  |
| 전 동 기     | ○              |      |   |           |          | 전 력 퓨 즈     |                |      |   |           |          |           | C         | 230       |                  |
| 전 열 설 비   | ○              |      |   |           |          | 변 압 기       |                |      |   |           |          |           | N         |           |                  |
| 용 접 기     | ○              |      |   |           |          | 수 배 전 반     |                |      |   |           |          | 측정개소:     | A         |           |                  |
| 콘 덴 서     | ○              |      |   |           |          | 계 전 기 류     |                |      |   |           |          |           | B         |           |                  |
| 조 명 설 비   | ○              |      |   |           |          | 차 단 기 류     |                |      |   |           |          |           | C         |           |                  |
| 구 내 전 선 로 | ○              |      |   |           |          | 전 력 용 콘 덴 서 |                |      |   |           |          |           | N         |           |                  |
| 기 타 설 비   | ○              |      |   |           |          | 보 호 설 비     |                |      |   |           |          | 역률(%)     | *주간: *심야: |           |                  |
| 발 전 설 비   | 발 전 기          |      |   |           |          | 부 하 설 비     |                |      |   |           |          | 유효전력량(Kw) |           |           |                  |
|           | 차단장치           |      |   |           |          | 접 지 설 비     |                |      |   |           |          | 무효전력량(Kw) |           |           |                  |
|           | 축전장치           |      |   |           |          | 기 타 설 비     |                |      |   |           |          | 최대전력(Kw)  |           | 배율        |                  |

\* 점검결과 판정은 ○(적합), ×(부적합) / (해당없음)으로 표시한다.

## 3. 종합의견

|                        |
|------------------------|
| 1. 이입측 cable 상태 체크: 정상 |
| 2. 인입 체크               |
| → 정상 판정                |
| 3. 배선 부하 판정 체크         |
| → 정상 판정                |
| 4. 콘덴서 리액 상태 체크        |
| → 정상 판정                |
| 2                      |

※ 전기설비의 개 보수 작업은 반드시 정전상태에서 시행하시기 바랍니다.



**이엠전기안전(주)**

대표전화: 02)2658-2271 FAX: 02)2658-2273

|        |       |        |     |
|--------|-------|--------|-----|
| 확<br>인 | 점검확인자 | 767.12 | (인) |
|        | 점검담당자 | 공식인    | (인) |

# ◇ 전기식 엘리베이터 점검표 ◇

관 리 번 호 : 9047  
 고객명(건물명) : 청수년 키니어 센터  
 기 종 : 승강 장애인용

| 결 | 담 당 | 주 임 | 대 리 | 과 장 | 부 장 | 임 원 | 대표이사 |
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 재 |     |     |     |     |     |     |      |

※ 점검결과상태 A(양호), B(요주의), C(요수리 또는 긴급수리)의 구분에 따라 기입하고,

기호를 O로 하고 B,C의 경우는 특기사항란에 상세 기재할 것.

점 검 일 시 : 2019년 10월 29일 시 분 ~ 시 분

| No.  | 검 사 항 목 · 장 치      | 상 태      |        |        |        | 점검월      | No.  | 검 사 항 목 · 장 치      | 상 태    |        |        |        | 점검월      |
|------|--------------------|----------|--------|--------|--------|----------|------|--------------------|--------|--------|--------|--------|----------|
|      |                    | 호기       | 호기     | 호기     | 호기     |          |      |                    | 호기     | 호기     | 호기     | 호기     |          |
| 1    | 기계실, 구동기 및 폴리 공간   |          |        |        |        |          | 3.13 | 균형추축 비상정지 스위치      | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 3.6.9.12 |
| 1.1  | 기계실내의 통로, 출입구 점검문  | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 3.14 | 균형추 상부 도르래, 폴리     | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 6.12     |
| 1.2  | 기계실내의 조명·환기        | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 3.15 | 상부 화이날리미트 스위치      | A. C.  | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 매월       |
| 1.3  | 제어패널 및 캐비닛         | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 3.16 | 승강장의 문 및 문턱        | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       |
| 1.4  | 수권조작수단             | A.B.     | A.B.   | A.B.   | A.B.   | 3.6.9.12 | 3.17 | 도어잠금 스위치           | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       |
| 1.5  | 충상선택기              | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 3.18 | 도어 클로저             | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       |
| 1.6  | 상승과속방지장치           | A. C.    | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 3.6.9.12 | 3.19 | 이동케이블 및 부착부        | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 1.7      |
| 1.7  | 의도하지 않은 움직임 방지수단   | A. C.    | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 3.6.9.12 | 3.20 | 승강로 주벽             | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 6        |
| 1.8  | 권 상 기              | 감속기어     | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 3.6.9.12 | 3.21 | 점검문 / 비상문          | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 3.6.9.12 |
| 1.9  |                    | 도르래      | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 1.7      | 3.22 | 승강로 조명             | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 3.6.9.12 |
| 1.10 |                    | 배어링      | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 1.7      | 3.23 | 비상통화장치             | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 3.6.9.12 |
| 1.11 |                    | 브레이크 시스템 | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 3.24 | 승강로내의 내진대책         | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 5        |
| 1.12 | 고정도르래, 폴리          | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 5        | 4    | 승 강 장              |        |        |        |        |          |
| 1.13 | 전동기                | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 4.1  | 승강장 버튼 및 표시기       | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       |
| 1.14 | 전동 발전기             | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 4.2  | 잠금해제 및 열쇠구멍        | A. C.  | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 매월       |
| 1.15 | 조속기                | 카축       | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 3.9      | 4.3  | 에이프런               | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 3.6.9.12 |
| 1.16 |                    | 균형추축     | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 3.9      | 5    | 피 트                |        |        |        |        |          |
| 1.17 | 기계실 기기의 내진대책       | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 6        | 5.1  | 완충기                | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 1.7      |
| 2    | 카 실내               |          |        |        |        |          | 5.2  | 조속기로프 및 기타의 당김 도르래 | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 3.6.9.12 |
| 2.1  | 카 실내의 주벽·천정 및 바닥   | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 2.5.8.11 | 5.3  | 피트바닥               | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 1.7      |
| 2.2  | 카의 문 및 문턱          | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 5.4  | 하부 화이날리미트 스위치      | A. C.  | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 매월       |
| 2.3  | 키도어 스위치            | A. C.    | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 매월       | 5.5  | 카 비상정지장치 및 스위치     | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       |
| 2.4  | 문닫힘 안전장치           | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 5.6  | 하부 도르래             | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 6.12     |
| 2.5  | 카 조작반 및 표시기        | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 5.7  | 보상수단 및 부착부         | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 6.12     |
| 2.6  | 비상통화장치             | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 5.8  | 균형추 밑부분 틈새         | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 6.12     |
| 2.7  | 정지 스위치             | A. C.    | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 매월       | 5.9  | 이동케이블 및 부착부        | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 6.12     |
| 2.8  | 응도적재하중정원등의 표시      | A.B.     | A.B.   | A.B.   | A.B.   | 2.8      | 5.10 | 과부하 감지장치           | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       |
| 2.9  | 정상조명 및 예비조명        | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 5.11 | 피트내의 내진대책          | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 6        |
| 2.10 | 카바닥 앞과 승강로벽과의 수평거리 | A. C.    | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 2.5.8.11 | 6    | 비상용 엘리베이터          |        |        |        |        |          |
| 2.11 | 측면구출구              | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 2.5.8.11 | 6.1  | 카 호출장치             | A. C.  | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 매월       |
| 3    | 카 위                |          |        |        |        |          | 6.2  | 소방운전 스위치           | A. C.  | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 매월       |
| 3.1  | 비상 구출구             | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 2.5.8.11 | 6.3  | 1, 2차 소방운전         | A. C.  | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 매월       |
| 3.2  | 문의 개폐장치            | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 6.4  | 비상용표시 및 표시등        | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 2.5.8.11 |
| 3.3  | 문의 잠금 및 해제장치       | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 6.5  | 예비전원               | A. C.  | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 매월       |
| 3.4  | 카의 안전스위치           | A. C.    | A. C.  | A. C.  | A. C.  | 매월       | 6.6  | 구출수단               | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       |
| 3.5  | 상부도르래, 폴리 또는 스프라켓  | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 6.12     | 6.7  | 탈출수단               | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       |
| 3.6  | 비상정지스위치            | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 6.8  | 물에 대한 보호           | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       |
| 3.7  | 조속기로프              | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 1.7      | 7    | 장애인용 엘리베이터         |        |        |        |        |          |
| 3.8  | 카의 가이드슈우(롤러)       | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 7        | 7.1  | 음향 및 음성신호장치        | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       |
| 3.9  | 주 로프 및 부착부         | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 2.8      | 7.2  | 문턱 틈새              | A.B.   | A.B.   | A.B.   | A.B.   | 2.5.8.11 |
| 3.10 | 과부하 감지장치           | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 매월       | 7.3  | 기타 설비              | A.B.   | A.B.   | A.B.   | A.B.   | 1.7      |
| 3.11 | 가이드레일, 브라켓         | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 12       | 7.4  | 대기시간               | A.B.   | A.B.   | A.B.   | A.B.   | 매월       |
| 3.12 | 균형추 각부             | A.B.C.   | A.B.C. | A.B.C. | A.B.C. | 2.8      |      |                    |        |        |        |        |          |

특 기 사 항 : #각 층 도어 레일 연결 재 방문  
 #P11 바닥 상하 점검함  
 \*위층 각 층 개 점검함

|       |                       |               |              |
|-------|-----------------------|---------------|--------------|
| 자체점검자 | 교육수료번호 : MER-10081018 | 관리주체 또는 안전관리자 | 성명 : 김기석 (인) |
|       | 성명 : 김응준 (인)          |               | 전화 : 20      |

제 19-131 호

저수조 청소·소독필증

|           |                          |  |                |       |
|-----------|--------------------------|--|----------------|-------|
| 건축물 명칭    | 서울특별시립 청소년미디어센터          |  |                |       |
| 소재지       | 서울시 용산구 한강대로 255 (갈월동)   |  |                |       |
| 저수조관리담당   | 직 위                      |  | 성 명            | 김 기 석 |
| 용 도       | 고가수조 : — 지하저수조 : SMC     |  |                |       |
| 저 수 조 용 량 | 고가수조 : — Ton             |  | 지하저수조 : 20 Ton |       |
| 공 사 기 간   | 2019 년 10 월 16 일 ( 1 일간) |  |                |       |

수도법 제 21조 및 수도시설의 청소 및 위생 관리 등에 관한 규칙 제 6조의 규정에 따라 저수조를 청소하고 한국수도협회에서 제정한 저수조 소독 방법에 따른 소독을 필하였음을 증명함.

2019 년 10 월 16 일

업 체 명 : 삼우방역 주식회사  
주 소 : 서울시 금천구 금하로 716  
대 표 자 : 김 덕 중



(2019년도 하반기)

|                      |                    |                                                                                                                                                                                                     |            |                         |                        |                   |
|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| 업소명 (명칭)             | 서울특별시립<br>청소년미디어센터 |                                                                                                                                                                                                     |            | 소재지                     | 서울시 용산구 한강대로 255 (갈월동) |                   |
| 대 표 자<br>(관리책임자)     | 이정연                | 전 화<br>번 호                                                                                                                                                                                          | 798 - 8000 |                         | 전 담<br>관 리 인           | 김 기 석             |
| 공 동 주 택<br>(APT, 빌라) | 건물동수               | 동                                                                                                                                                                                                   |            | 일반건물<br>(빌딩, 학교,<br>기타) | 건물연면적                  | m <sup>2</sup>    |
|                      | 세 대 수              | 세대                                                                                                                                                                                                  |            |                         | 급수사용량                  | m <sup>3</sup> /월 |
| 저수조 규모               | 지 하                | 20 m <sup>3</sup> (톤) × 1 개 = 20 m <sup>3</sup> (톤) 재질 : SMC<br>m <sup>3</sup> (톤) × 개 = m <sup>3</sup> (톤) 재질 :<br>m <sup>3</sup> (톤) × 개 = m <sup>3</sup> (톤) 재질 :<br>계 1 개 20 m <sup>3</sup> (톤) |            |                         |                        |                   |
|                      | 고 가                | m <sup>3</sup> (톤) × 개 = m <sup>3</sup> (톤) 재질 :<br>m <sup>3</sup> (톤) × 개 = m <sup>3</sup> (톤) 재질 :<br>계 개 m <sup>3</sup> (톤)                                                                      |            |                         |                        |                   |

| 의 무 사 항        | 준 수 사 항                                                                                     |               | 비 고                        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| 저수조 청소 이행 여부   | 청 소 일 시                                                                                     | 2019. 10 . 16 |                            |
|                | 청소업체명                                                                                       | 삼우방역 (주)      |                            |
| 저수조 위생점검 실시 여부 | 실시( ○ ) , 미실시(     )                                                                        |               | 잠금장치: 설치(     ) 미설치(     ) |
| 청소이행관계서류 보관여부  | 보관( ○ ) , 미보관(     )                                                                        |               |                            |
| 교육이수여부(환경보전협회) | 이수자 :                                (이수일:          년          월          일)                |               |                            |
| 소독약품 사용여부      | 약품명 : 차염소산나트륨<br>사용량 : 1.6Kg                                                                |               |                            |
| 전담관리인 임명여부     | 임명(     ) , 미임명(     )                                                                      |               |                            |
| 부식억제제 사용여부     | 사용(     ) , 미사용(     )<br>사 용 처 : 냉수,온수,냉온수<br>제 품 명 :<br>사 용 량 :                      Kg/원 |               | 사용할시 5 PPM이하 사용            |
| 저수조 개선 사항 기재   |                                                                                             |               |                            |

첨 부 : 1) 저수조 청소 소독필증 1부.  
2) 저수조 위생 점검표 1부.  
3) 저수조 청소 입회서 1부.  
4) 저수조 청소 현황사진 1부

# 저수조 위생관리(청소) 입회서

1. 건물명 : 서울시립청소년미디어센터
2. 소재지 : 서울시 용산구 한강대로255
3. 저수조 청소기간 : 2019 . 10 . 16 ( 1 일간)
4. 청소방법 - 용역시행( ☐ : 업체명 - 삼우방역(주) )  
- 자가시행( ☐ )
5. 입회인 명단(2인이상)

| 연번 | 성명  | 확인(서명) | 전화 번호         |
|----|-----|--------|---------------|
| 1  | 김기석 | 김기석    | 010-5316-4665 |
| 2  | 하병조 | 하병조    | 010-5161-2829 |
| 3  |     |        |               |
| 4  |     |        |               |
| 5  |     |        |               |

# 저수조위생점검기준(제6조제1항관련)

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 건축물의 명칭 | 서울시립청소년미디어센터                |
| 관리책임자   | 김기석 (전화번호 : 010-5316-4665 ) |
| 소재지     | 서울시 용산구 한강대로255             |
| 건축물의 용도 | 공동주택.사무실.상가.학교.공장.병원.여관.기타  |
| 위생점검실시일 | 2019 . 10 . 16              |

| 조사사항 |             | 점검기준                                                              | 적부<br>(○×) |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------|
| 1    | 저수조 주위의 상태  | 청결하며 쓰레기·오물등이 놓여 있지 않을 것                                          | ○          |
|      |             | 저수조 주위에 고인물·용수등이 없을 것                                             | ○          |
| 2    | 저수조 본체의 상태  | 균열 또는 누수되는 부분이 없을 것                                               | ○          |
|      |             | 출입구나 접합부의 틈으로 빗물 등이 들어가지 아니할 것<br>유출관배수관등의 접합부분은 고정되고 방수밀폐되어 있을 것 | ○<br>○     |
| 3    | 저수조 윗부분의 상태 | 저수조의 윗부분에는 물을 오염시킬 우려가 있는 설비나 기기등이 놓여 있지 아니할 것                    | ○          |
|      |             | 저수조의 상부는 물이 고이지 아니하여야 하고 먼지 등의 위생에 유해한 것이 쌓이지 아니할 것               | ○          |
| 4    | 저수조안의 상태    | 오물, 붉은 녹 등의 침식물, 저수조 내벽 및 내부구조물의 오염 또는 도장의 떨어짐 등이 없을 것            | ○          |
|      |             | 수중 및 수면에 부유물질이 없을 것                                               | ○          |
|      |             | 외벽도장이 벗겨져 빛이 투과하는 상태로 되어있지 아니할 것                                  | ○          |
| 5    | 맨홀의 상태      | 뚜껑을 통하여 먼지 기타 위생에 유해한 부유물질이 들어갈 수 없는 구조일 것                        | ○          |
|      |             | 점검을 하는 자외의 자가 용이하게 개폐할 수 없도록 잠금장치가 안전할 것                          | ○          |
| 6    | 월류관·통기관의 상태 | 관의 끝부분으로부터 먼지 기타 위생에 유해한 물질이 들어갈 수 없을 것                           | ○          |
|      |             | 관 끝부분의 방충망은 훼손되지 아니하고 망눈의 크기는 작은 동물등의 침입을 막을 수 있을 것               | ○          |
| 7    | 냄새          | 물에 불쾌한 냄새가 나지 아니할 것                                               | ○          |
| 8    | 맛           | 물에 이상한 맛이 인지되지 아니할 것                                              | ○          |
| 9    | 색도          | 물에 이상한 색이 나타나지 아니할 것                                              | ○          |
| 10   | 탁도          | 물에 이상한 탁함이 나타나지 아니할 것                                             | ○          |

## 지 하 저 수 조



청소전



청소중



청소후

정화조 청소(2019.10.12.)

